

検査結果証明書

株式会社東京エンジニアリング 様

受付年月日 2025 年 12 月 12 日
報告年月日 2025 年 12 月 18 日

株式会社環境研究センター
茨城県つくば市羽成 3 番地 1
TEL. 029 (839) 5511/FAX. 029 (839) 5527
計量証明事業登録茨城県第 25 号
環境計量士 杉山 佳寿子

採 取 日	2025 年 12 月 11 日	検 体 採 取 者	株式会社小林電気商会
検 査 対 象	絶縁油		
検 体 の 名 称	電灯トランス 30kVA		
	製造者名：三菱電機	型 式：SF	
	製造番号：K171654W	製造年：1991 年	
検 体 番 号	1		
追 記 事 項	—		

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

検査項目	検査結果 (mg/kg)	検出下限値 (mg/kg)	処理の目標基準値 (mg/kg)
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.15	0.5
【特記事項】 検査方法：加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/ キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器 (GC/ECD) 法 絶縁油中の PCB 濃度が処理の目標基準である 0.5mg/kg 以下であるときは、 PCB 廃棄物に該当しない。(平成 16 年 2 月 17 日 環廃産発第 040217005 号) 検査結果の「不検出」は検出下限値未満を示します。			

検査結果証明書

株式会社東京エンジニアリング 様

受付年月日 2025 年 12 月 12 日
報告年月日 2025 年 12 月 18 日

株式会社環境研究センター
茨城県つくば市羽成 3 番地 1
TEL. 029 (839) 5511/FAX. 029 (839) 5527
計量証明事業登録茨城県第 25 号
環境計量士 杉山 佳寿子

採 取 日	2025 年 12 月 11 日	検 体 採 取 者	株式会社小林電気商会
検 査 対 象	絶縁油		
検 体 の 名 称	動力トランス 150kVA		
	製造者名：三菱電機		型 式：RA-T
	製造番号：K191106Q		製造年：1991 年
検 体 番 号	2		
追 記 事 項	—		

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

検査項目	検査結果 (mg/kg)	検出下限値 (mg/kg)	処理の目標基準値 (mg/kg)
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.15	0.5
【特記事項】 検査方法：加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/ キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器 (GC/ECD) 法 絶縁油中の PCB 濃度が処理の目標基準である 0.5mg/kg 以下であるときは、 PCB 廃棄物に該当しない。(平成 16 年 2 月 17 日 環廃産発第 040217005 号) 検査結果の「不検出」は検出下限値未満を示します。			

検査結果証明書

株式会社東京エンジニアリング 様

受付年月日 2025 年 12 月 12 日
報告年月日 2025 年 12 月 18 日

株式会社環境研究センター
茨城県つくば市羽成 3 番地 1
TEL. 029 (839) 5511/FAX. 029 (839) 5527
計量証明事業登録茨城県第 25 号
環境計量士 杉山 佳寿子

採 取 日	2025 年 12 月 11 日	検 体 採 取 者	株式会社小林電気商会
検 査 対 象	絶縁油		
検 体 の 名 称	高圧コンデンサ 50kVA		
	製造者名：松下電器産業		型 式：ZB-50BQ
	製造番号：HBR91230		製造年：1991 年
検 体 番 号	3		
追 記 事 項	—		

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

検査項目	検査結果 (mg/kg)	検出下限値 (mg/kg)	処理の目標基準値 (mg/kg)
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.15	0.5
【特記事項】 検査方法：加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/ キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器 (GC/ECD) 法 絶縁油中の PCB 濃度が処理の目標基準である 0.5mg/kg 以下であるときは、 PCB 廃棄物に該当しない。(平成 16 年 2 月 17 日 環廃産発第 040217005 号) 検査結果の「不検出」は検出下限値未満を示します。			